

## 報道機関各位

### 東北地方太平洋沖を震源とする地震に対する当局の対応 及び都市ガス設備の被害状況等について

平成23年3月11日 午後6時00分  
仙台市ガス局

#### 1 被害状況について

##### (1) 供給設備への被害について

- ①供給区域各所でガス管よりガス漏れが発生しております。
- ②ガス局港工場は床上浸水のため、製造を中止しております。

##### (2) 供給停止地区について

**現在、仙台市ガス局の供給区域すべてにおいて都市ガスの供給を停止しております。**

なお、簡易ガス（プロパン）については、岩沼市亀塚住宅、川崎町支倉台地区のみ供給を継続しております。

供給停止地区のお客さま数（総戸数） 約36万戸

##### (3) ガス漏れ等通報受付状況について（発災時からの合計件数）

3月11日 午後5時30分現在  
ガス漏れ 51件

#### 2 復旧体制について

- (1) 復旧計画策定のため、引き続き被害状況の情報収集中です。
- (2) 日本ガス協会に復旧計画策定のための先遣隊を要請いたしました。

#### 3 報道機関のみなさまへのお願い

二次災害防止の観点から、ガスの安全に関して、次の内容を報道していただきますようお願いいたします。

(供給停止地区のお客さまへのお願い)

- ① ガスもれ等の二次災害を防止するため、ガスの供給を停止させていただきました。安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓をすべて閉めてください。
- ② ガスの供給再開にあたりましては、ガス局の係員がお伺いし、お客さまのガス設備の安全を確認させていただきますので、それまではガスを使用にならないようお願いいたします。
- ③ 大変ご不便をおかけいたしますが、復旧につきましては、全力をあげてまいりますので、よろしくご協力お願い申し上げます。

以上

本件についての報道機関からのお問い合わせは、

仙台市ガス局 総務部 経営企画課

TEL：292-7652

Eメールアドレス：[keiei@gas.city.sendai.jp](mailto:keiei@gas.city.sendai.jp)

へお願いします。