

報道機関各位
関係各位

宮城県沖を震源とする地震に対する当局の対応
及び都市ガス設備の被害状況等について（第2報）

平成23年4月8日 午前9時00分
仙台市ガス局

4月7日午後11時32分ころ宮城県沖を震源とする地震がありました。この地震による被害等は以下のとおりです。なお、本日予定しておりました東日本大震災による供給停止地区の開栓作業は、明日以降に延期とします。

1 被害状況について

(1) 供給設備等の被害について

- ①中圧ガス導管岩切幹線にて微量のガス漏れ→応急措置済み
- ②幸町天然ガススタンド配管の一部よりガス漏れ→応急措置済み。営業再開の時期は未定
- ③その他ガス設備等の詳細の被害状況は現在調査中

※中圧ガス導管利府幹線は調査の結果異常なし（第1報では被害箇所として記載）

(2) 供給停止地区について

①都市ガス

地震発生前に供給を再開した地域のうち、下記地域については、供給を停止しております。

●青葉区

旭ヶ丘3丁目・4丁目の各一部、台原森林公園の一部（C1-13ブロック）

●宮城野区

安養寺3丁目の一部、鶴ヶ谷1丁目～3丁目・4丁目の一部（C1-05ブロック）

鶴ヶ谷字本山、鶴ヶ谷4丁目の一部・5丁目 鶴ヶ谷北1丁目・2丁目（C1-06ブロック）

●泉区

南光台東1丁目の一部、2丁目～3丁目、松森字長岫、松森字陣ヶ原、松森字八沢の一部、松森字後沢、松森字関場、松森字城前の一部（C1-06ブロック）

旭ヶ丘1丁目・2丁目、七北田字八乙女の一部、南光台3丁目・4丁目の各一部、東黒松（C1-13ブロック）

<供給停止地区のお客さま数（開栓数） 5,643戸>

②簡易ガス（プロパン）

地震発生前に供給を再開した地区のうち、下記地域については、供給を停止しております。

- サニータウン南富谷地区
- 宮城県名取田高第二住宅

＜供給停止地区のお客さま数（開栓数） 394戸＞※数値訂正

（3）ガス漏れ通報出動状況について（発災時からの合計件数）

4月8日 午前7時現在 105件

（※第1報では、ガス漏れ等通報受付状況としていましたが、ガス漏れ通報出動状況に記載内容を変更しています。）

2 東日本大震災により供給停止していた地区の開栓作業

本日予定していた開栓作業は、明日以降に延期とします。今後の予定は決まりしだいお知らせします。

3 報道機関のみなさまへのお願い

二次災害防止の観点から、ガスの安全に関して、次の内容を報道していただきますようお願いいたします。

- ①今回の地震により、ガスが漏れて臭いがしないか、もう一度確認してください。
- ②万一、ガスの臭いがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、すぐにガス局(TEL 2 5 6 - 2 1 1 1)にご連絡ください。その際、スイッチから火花がとぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。
- ③ガスの臭いがしない場合でも、給湯器の排気筒の外れなど、ガス器具の給排気設備に異常がある場合には、ガス機器の使用はやめてください。
- ④その他、ガスに関してお気づきのときは、ガス局(TEL 2 5 6 - 2 1 1 1)にご連絡ください。

以上

本件についての報道機関からのお問い合わせは、

仙台市ガス局 総務部 経営企画課

TEL：2 9 2 - 7 6 5 2 へお願いします。